


Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код:

| Дата | Учетный номер | QR-код |
|------------|---------------------------|---|
| 10.04.2023 | № ПМ 18230061000205707354 |  |



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Удмуртской Республике,
426008, УР, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел. 60-66-03, факс 72-72-08 (код-3412),
E-mail: gu-mchs@18.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы,
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Увинского, Вавожского, Селтинского и Сюмсинского
районов,
427270, УР, с.Селты, ул. Ленина, 22, тел. 3-26-00 (код-34159),
E-mail: selgpn@mchs-18.ru

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 38/7/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Копкин-
ская средняя общеобразовательная школа» Селтинского района Удмуртской Республики»
(ОГРН 1021800916389 ИНН 1819002362), юридический адрес: 427281 с.Копки Селтинского
района Удмуртской Республики ул. Школьная, 7.

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профи-
лактической работы Увинского, Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов управле-
ния надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России
по Удмуртской Республике – заместителя главного государственного инспектора Увинского,
Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов по пожарному надзору Зорина Сергея Ни-
колаевича от 10.04.2023 № 38/7 «18» апреля 2023 г. заместителем начальника отдела над-
зорной деятельности и профилактической работы Увинского, Вавожского, Селтинского и
Сюмсинского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Глав-
ного управления МЧС России по Удмуртской Республике - заместителем главного государ-
ственного инспектора Увинского, Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов по по-
жарному надзор Зориным Сергеем Николаевичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведен профилактический визит в порядке, установленном п. 11(4) Постановления
Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 года № 336 «Об особенностях органи-
зации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», в

отношении Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Копкинская средняя общеобразовательная школа» Селтинского района Удмуртской Республики» по адресу: 427281 с.Копки Селтинского района Удмуртской Республики ул. Школьная, 7,

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовало контролируемое лицо – директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Копкинская средняя общеобразовательная школа» Селтинского района Удмуртской Республики» Бибанаева Лариса Анатольевна.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии с п. 11(4) Постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 года № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» необходимо устранить:

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка о выполнении |
|-------|--|---|---|----------------------|
| 1. | Автоматический контроль ППКП (прибор приемно – контрольный охранно- пожарный) исправности линий связи с извещателями пожарными и компонентами блочно-модульных приборов с включением световой индикации и звуковой сигнализации о возникшей неисправности не соответствует требуемым значениям (при снятии крышки дымового пожарного извещателя, расположенного в мастерской по ткачеству, информация с включением световой индикации и звуковой сигнализации о возникшей неисправности в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала не поступила, система автоматической пожарной сигнализации перешла в режим «Пожар») | ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», принятый Государственной Думой РФ 05.07.2008, п. 7.2 ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытания на работоспособность»; п. 6.1.1, п.5.17 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» | 01.04.2024 | |
| 2. | Автоматический контроль целостности линий связи с пожарными оповещателями (световые табло «Выход» и звуковыми оповещатели) не осуществляется | ст.4, ч.1 ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», принятый Государственной Думой РФ 05.07.2008 п. 7.2 ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность». п. 5.17 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматиза- | 01.04.2024 | |

