



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРОКУРАТУРА
СЕЛТИНСКОГО РАЙОНА
СЕЛТА ЁРОСЫСЬ
ПРОКУРАТУРА

ул. Юбилейная, 2а, с. Селты, 427270



422393 173304

Директору СКОУ «Копкинская СОШ»

Бибанаева Л.А.

ул. Школьная, 7, с. Копки, Селтинский район, Удмуртская Республика, 427281

06.09.2024 №109-2024/11-24-20940017

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства

Прокуратурой Селтинского района в августе 2024 года в ходе проверки готовности объекта к выборам в представительные органы местного самоуправления в период 7-8 сентября 2024 года, в том числе помещения для голосования и места нахождения участковой избирательной комиссии проведена проверка помещения и здания МКОУ «Копкинская средняя общеобразовательная школа» на предмет соблюдения противопожарного законодательства, недопущения террористических актов и экстремистских акций, а также в рамках подготовки к новому началу учебного 2024-2025 учебного года, в ходе которой установлено следующее.

В соответствии со ст. 34. Федерального закона от 21.12.1994 за № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 69-ФЗ) граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона № 69-ФЗ установлены обязанности организаций в области пожарной безопасности: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности.

Согласно ст. 38 Федерального закона № 69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут в том числе: собственники помещений, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

В соответствии с п. 1 ст. 209 Гражданского кодекса Российской Федерации собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом.

Согласно ст. 210 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник несет бремя содержания, принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.

При проведении прокуратурой района проверки с привлечением заместителя главного государственного инспектора Увинского, Вавожского, Селтинского и

Вход №11 от 11.09.2024

Прокуратура Селтинского района
Удмуртской Республики
№ 109-2024/11-24-20940017

Сюмсинского районов Удмуртской Республики по пожарному надзору 23.08.2024, на момент проверки противопожарного состояния помещений для голосования выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:

- вопреки п.54 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком) на объекте защиты не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) до их замены в установленном порядке;

- вопреки ч.1 ст.6, ст.5, ч.1 ст.84 Федерального закона № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 3.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», п.54 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации, при воздействии на исполнительное устройство ручного пожарного извещателя, установленного в коридоре на 1 этаже здания (между корпусом спортивного зала и холлом школы), автоматическая пожарная сигнализация (далее – СПС) перешла в режим «Пожар», пришло сообщение на ПКПП, при этом система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объекте не включилась;

- вопреки п.54 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», ручной пожарный извещатель, расположенный в спортивном зале (у эвакуационного выхода) находится в неисправном состоянии.

Руководителем организации не организованы работы по ремонту средств обеспечения пожарной безопасности (резервный источник питания прибора приемно – контрольного охранно – пожарного Циркон, расположенный в корпусе дошкольной группы, находится в неисправном состоянии;

- вопреки ч.1 ст.6, ст.5, ч.7 ст.83 Федерального закона № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.54 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» системы передачи извещений о пожаре в подразделение пожарной охраны на объекте защиты находится в неисправном состоянии (при воздействии на исполнительное устройство ручного пожарного извещателя, установленного в коридоре на 1 этаже здания (между корпусом дошкольной группы и холлом школы), СПС перешла в режим «Пожар», пришло сообщение на ПКПП (сработала звуковая и световая индикация), при этом автоматическое дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре не осуществилось.

Кроме того, в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (далее – Федеральный закон № 35) одним из принципов противодействия терроризму является приоритет мер предупреждения терроризма.

Согласно ч. 3.1 ст. 5 Федеральный закон от 06.03.2006 № 35 юридические лица обеспечивают выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов в отношении объектов, находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином законном основании.

Кроме того, в соответствии с п.15 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относится в том числе создание

необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников образовательной организации.

В силу п.9 ч.1 ст.34 Закона № 273-ФЗ обучающиеся имеют право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

Согласно пункту «д» ст. 11 «Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации», утвержденной Президентом Российской Федерации 05.10.2009, одной из основных задач противодействия терроризму является обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест с массовым пребыванием людей.

В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» Правительство Российской Федерации устанавливает обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), категории объектов (территорий), порядок разработки указанных требований и контроля за их выполнением, порядок разработки и форму паспорта безопасности таких объектов (территорий) (за исключением объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и объектов топливно-энергетического комплекса).

Требования к антитеррористической защищенности объектов просвещения утверждены Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (далее – Постановление № 1006).

В соответствии с п.5. Постановления № 1006 ответственность за обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) возлагается на руководителей органов (организаций), являющихся правообладателями объектов (территорий), а также на должностных лиц, осуществляющих непосредственное руководство деятельностью работников на объектах (территориях).

В силу п. 6 в целях установления дифференцированных требований к обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) с учетом степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения и на основании оценки состояния защищенности объектов (территорий), их значимости для инфраструктуры и жизнеобеспечения и степени потенциальной опасности совершения террористического акта проводится категорирование объектов (территорий).

Раздел III Постановления № 1006 предусматривает проведение конкретных мероприятий для обеспечения антитеррористической защищенности объектов просвещения в зависимости от их категории.

Проверкой установлено, что МКОУ Копкинская СОШ Селтинского района УР, согласно акту категорирования отнесено к объектам 4 категории.

В нарушение подп. «л» п.24 Постановления № 1006 на наглядных пособиях, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), не размещены номера телефонов территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).

Вышеуказанные нарушения антитеррористического законодательства и пожарной безопасности создают опасность для жизни и здоровья людей, в том числе несовершеннолетних в период обучения, а также угрозу совершения на указанном объекте террористического акта.

Выявленные нарушения являются недопустимыми, поскольку создают реальную угрозу жизни и здоровья лиц, не обеспечивают безопасность пребывания в период голосования избирателей, а также членов избирательной участковой комиссии и сотрудников полиции, обеспечивающих охрану избирательного участка.

Основной причиной нарушений, допущенных в части обеспечения антитеррористической защищенности и пожарной безопасности, явилось ненадлежащее исполнение обязанностей должностными лицами, ответственными за соблюдение указанного законодательства, а условием – отсутствие контроля за деятельностью сотрудников со стороны руководства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть представление и принять конкретные меры к устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.
2. Представление об устранении нарушений закона рассмотреть с участием прокурора Селтинского района, предварительно уведомив его о месте и времени рассмотрения представления.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности.
4. О результатах принятых мер сообщить прокурору Селтинского района Удмуртской Республики в письменной форме в месячный срок со дня получения представления.

И.о. прокурора района

советник юстиции

А.В. Воронов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00B907D866136A697A38E4353FD31F8423
Владелец Воронов Александр Владимирович
Действителен с 25.01.2024 по 19.04.2025

А.А. Князева,
8 (34159) 3-11-76